

(新) 工程项目立项申请单

申请单位

遵义医科大学医学与科技学院

项目名称

关于2025年学院高压电力系统定期维保及开展预防性试验工作立项

申请部门

后勤处

计划投入使用日期

2025-08-20

单据编号

遵义医科大学医学与科技学院GC20250722001

是否列入年度预算

☐ 是 ☒ 否

预算金额

70,000.00

项目说明

电力设备预防性试验:电气设备在运行过程中,受电场力的作用,受运行温度和空气湿度、腐蚀气体等因素的影响,绝缘状况会不断劣化,可能使电气设备不能达到正常的运行寿命,因此需要对设备绝缘状况要按时进行定期试验和检查,通过分析从而鉴定电气设备的绝缘老化程度能否满足实际运行的要求,并根据检查和试验结果进行分析,采取相应的检修措施和运行规定,以维持和保证设备的正常工作水平,确保安全、经济、可靠运行。

学院一期高压电力系统自2018年9月投入使用以来,已七年有余,根据中华人民共和国电力行业标准DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》的相关规定要求,应该对学院高压电力系统的变压器、高/地压柜、高/低压配电柜、接地装置、直流系统等开展预防性试验工作。在确定试验单位后,同时定期开展除尘、去污相关工作。

高压电力系统需要持证作业。物业公司配备有一名高压电工,该电工仅负责高压系统常规巡检和一般性倒闸工作,系统日常运维及设备清理清扫工作该电工无法完成。因此,为保障系统健康运行,需要有相关资质公司寒暑假对电力系统设备进行清理清扫。同时,在学校高压电力系统故障后能有维保单位第一时间到场开展维修及送电工作。

经邀请贵州长征输配电电气有限公司、遵义腾锐新能源有限公司城区分公司到场初步检查诊断高压电力系统情况,学院高压电力系统已有部分故障问题亟待解决,详见报告附件1。因此,有必要开展本次定期维保及预防性工作预计费用7万元。

妥否,请领导批示!

附件



4.立项订货单.xlsx

15.82K | 陈寿银 | 2025-07-22 16:41:42 | 党政办公室 | 遵义医科大学医学与科技学院



关于2025年学院高压电力系统定期维保及开展预防性试验工作立项申请书.pdf

7.01M | 陈寿银 | 2025-07-22 16:41:45 | 党政办公室 | 遵义医科大学医学与科技学院

审批意见

2025-07-23 16:11:36 查国龙 同意 同意

2025-07-23 19:57:53 王静 同意 同意

2025-07-24 14:11:36 薛明 同意 同意

2025-07-25 10:03:59 王金鹏 同意 同意

2025-07-28 13:54:31 郑明高 同意 同意

审批记录

发起审批



陈寿银

发起人

2025-07-22 16:41

已抄送(2): 杨胜灿 (未读);杨佳鸣 (未读)

审计经理审批

同意



李漫

审批人 | 审批耗时 17小时 38分钟

同意

2025-07-23 10:20

已抄送(3): 朱正阳 (已读);曹梦姣 (已读);李子斌 (未读)

领导会签

同意



查国龙

审批人 | 审批耗时 5小时 51分钟

同意

2025-07-23 16:11

同意



王静

审批人 | 审批耗时 9小时 37分钟

同意

2025-07-23 19:57

同意



薛明

审批人 | 审批耗时 1天 3小时 51分钟

同意

2025-07-24 14:11

同意



王金鹏

审批人 | ⌚ 审批耗时 1天 23小时 43分钟

同意

2025-07-25 10:03



集团总裁审批

同意



郑明高

审批人 | ⌚ 审批耗时 3天 3小时 50分钟

同意

2025-07-28 13:54